



АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А  
Тел.: (812) 611-40-10, факс: (812) 611-40-20  
Зеленая линия: +7 (921) 908-30-86  
E-mail: gossecoscontrol@leningrad.gov.ru

Чахлову С.А.

п. Петровское, д. 34, кв. 28,  
Приозерский район, Ленинградская  
область, 188732



Комитет гос.  
экологического  
надзора ЛО  
К-04-875/2018-0-1  
28.08.2018

Уважаемый Сергей Александрович!

Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области (далее – Комитет) рассмотрел Ваше обращение о сбросе неочищенных сточных вод в канаву и реку Петровка в п. Петровское Приозерского района Ленинградской области (вх. № К-04-875/2018 от 31.07.2018 года) и сообщает следующее.

В целях проверки информации, изложенной в обращении комитетом проведен рейдовый осмотр (обследование) указанной в обращении территории.


В ходе осмотра установлено, что в п. Петровское, на земельном участке с кадастровым номером 47:03:0709002:242 расположены очистные сооружения, представляющие собой систему отстойников и колодцев. Отстойники, состоящие из нескольких секций, заполнены неочищенными сточными водами, которые самотеком перетекают из одной емкости в другую, затем переливом сбрасываются на рельеф и далее в сторону реки Петровка. Территория вокруг отстойников залита сточными водами, имеющими характерный цвет и запах неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод.

На расстоянии около 80 метров от очистных сооружений расположена канализационно-насосная станция. На момент осмотра не функционировала. Из окна канализационно-насосной станции выведена гофрированная труба, диаметром около 15 см, в канаву, проходящую на расстоянии около 20 метров от указанного здания. В месте вывода трубы, канава заполнена сточными водами, дно покрыто мутным серым осадком, ощущается запах, характерный для хозяйственно-бытовых сточных вод.

В настоящее время, в отношении ООО «УЮТ-СЕРВИС» - организатора осуществляющей эксплуатацию указанных объектов инженерной инфраструкту

проводится внеплановая выездная проверка. По результатам проверки, Комитетом будут приняты меры в рамках полномочий.

Заместитель председателя Комитета -  
начальник департамента государственного  
надзора в сфере природопользования

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop with a vertical line through it, and a shorter vertical line extending downwards from the center of the loop.

А.С. Ермолов